



Opgavemarch for enkeltmand Instruktion

Elementær Brandbekæmpelse



OPGAVE

Alle i gruppen skal løse en specifik opgave i Elementær Brandbekæmpelse.

HIS og HJV har den samme bane.

Blå Bane: HJV

Rød Bane: HIS

Der er lavet 4 ens baner – der bliver kaldt 4 deltager frem pr. gang – der må ikke samtales under løsning af opgaven – **sker dette - medfører diskvalifikation i gruppen**. Deltageren er selv ansvarlig for at vælge korrekt slukningsmiddel.


Handsker skal anvendes under løsning af opgaven.

Tider og Point

- **MAX TID:** Hver person i gruppen må bruge 1 minut til at løse opgaven.
- **Max point:** 10 point – der gives kun point ved korrekt valg af slukningsmiddel.

Til løsning af opgaven råder hver person over følgende typer håndslukker der er afmærket som følger.

1. Vandslukker der er afmærket med **A**
2. CO2 slukker der er afmærket med **B - C - E**
3. Pulverslukker der er afmærket med **A - B - C**
4. Brandtæppe.
5. Branddasker.



Elementær Brandbekæmpelse

STARTNR:

		Point	
1.	Valgte deltageren den korrekte slukker. – CO2 slukker med det samme.	2 / 0	
2.	Afsikrede deltageren slukkeren inden han M/K hun åbnede EI-skabet.	2 / 0	
3.	Blev slukkeren placeret i en fornuftigt afstand i forhold til EI-skabet ?	2 / 0	
4.	Åbnede deltageren skabet ved at knæle ned med siden til ?	1 / 0	
5.	Blev skabet åbnet med en rolig bevægelse ?	1 / 0	
6.	Blev ilden slukket ved at deltageren først – ”blæste” til ilden da han M/K var ca. 1 meter fra – således at ilden blev slukket med det samme ?	2 / 0	

Materialer der er oplagt ved hver station.

- Vandslukker der er afmærket med **A**
- CO2 slukker der er afmærket med **B - C - E**
- Pulverslukker der er afmærket med **A - B - C**
- Brandtæppe.
- Branddasker.
- Handsker.

Slukkerne er afmærket med nummer og betegnelse.

1. Vandslukker

A

2. CO-2 slukker

B C E

3. Pulverslukker

A B C

Samlet instruks til deltagerne som gives når de kommer frem til klarlinien:

”Der er gået ild i et EDB-serverskab på din arbejdsplads (220 V) som i skal slukke med det samme”

BEGYND

Bemærk.

Der gives bedømmelse på 1. valg af slukker.

Hvis der vælges forkert slukker gives der kun 2 Point for evt. slukning af ilden

Slukkerne på klarlinien skal være funktionsduelige og sikret – ikke plomberet.

Opbygning af stationen:

